Portail barreaudé
ht = 1.50m

Clôture barreaudée
ht = 1.50m

20V H2100 L450
Débit 30 kg/h - 900 Watt

20V H2100 L450
Débit 30 kg/h - 900 Watt

20V H2100 L450
Débit 26 kg/h - 850 Watt

20V H2100 L450
Débit 26 kg/h - 850 Watt

Salle psychomotricité
26.6 m²

Bureau Infirmerie
25.8 m²

21S H750 L520
Débit 15 kg/h - 500 Watt

Bur. Psychomot.
11.2 m²

22S H750 L520
Débit 33 kg/h - 768 Watt

21S H750 L520
Débit 15 kg/h - 500 Watt

Dép.
17.9 m²

Sani. H
8.3 m²

22S H750 L600
Débit 38 kg/h - 886 Watt

Psychologue
13.8 m²

Psychiatre
14.7 m²

22S H750 L600
Débit 38 kg/h - 886 Watt

22S H750 L520
Débit 33 kg/h - 768 Watt

Salle d'attente
9.1 m²

Pause
11.4 m²

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

22S H750 L520
Débit 33 kg/h - 768 Watt

Pôle thérapeutique

20V H2100 L600
Débit 59 kg/h - 1365 Watt

Rampe ht = 7.00m

Passerelle
15.5 m²

Local VDI
5.0 m²

Sortie de toit chaudière
terminal vertical concentrique Ø150
Raccordement Air/fumées
en combles

Clôture barreaudée ht = 1.00m

20V H2100 L300
Débit 29 kg/h - 683 Watt

Habillage sur ossature

20V H2100 L600
Débit 59 kg/h - 1365 Watt

Retombée du Faux plafond ht = 2.50m

Salle de réunions
59.1 m²

20V H2100 L600
Débit 59 kg/h - 1365 Watt

20V H2100 L600
Débit 59 kg/h - 1365 Watt

External

20V H2100 L600
Débit 59 kg/h - 1365 Watt

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

Atelier scolaire / activités
21.6 m²

Salon
32.2 m²

Habillage CF 1H
en combles (reject hotte)

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

20V H2100 L450
Débit 23 kg/h - 800 Watt

Dép.
6.7 m²

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

Bureau des éducateurs
24.7 m²

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

Salle commune
34.9 m²

20V H2100 L450
Débit 23 kg/h - 800 Watt

20V H2100 L450
Débit 44 kg/h - 1024 Watt

Pente 4 %

Pente 5 %

Nv. 602.86

Nv. 603.41

Nv. 603.81

MAITRE D'OUVRAGE

ADSEA
2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION

CREATION D'UN POLE SCOLAIRE, EDUCATIF ET THERAPEUTHIQUE
1, Rue de Limagne
15000 AURILLAC

ARCHITECTE

ESTIVAL, ARCHITECTURE - 7, Rue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.35.71 - Email : estival.architecture@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES

IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE

VERITAS - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.89.30 - Email~: philippe.auchabie@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SPS

VERITAS - Le Copernic - 5, rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D'AUVERGNE
TEL.06.07.81.98.50 - Email : olivier.maurice@bureauveritas.com

VUE EN PLAN
CHAUFFAGE EAU CHAUDE
Niveau R+1

Echelle : 1:50 ème | **CH 3-3**

ESQ	APS	APD	PRO	ACT	EXE	DOE

F832	INTERVENANTS	S.L. - A.D.	OCTOBRE 2022

MODIFICATIONS