

LEGENDE

- Vanne d'isolement
- Clapet anti-retour
- Clapet anti-pollution type EA
- Disconnecteur BA contrôlable + Fiche
- Filtre
- Détendeur
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Thermomètre
- Vidange à raccorder
- Purgeur automatique type Flexvent Top
- Séparateur d'air
- Pot à Boue à action magnétique
- Vanne 3 voies motorisée
- Vanne 2 voies motorisée
- Vanne d'équilibrage avec prise de pression
- Sonde de température communicante
- Compteur d'énergie/eau relevé

ISOLATION DES CONDUITES


CLASSE 3

- Ø76 ext : ép. 40 mm
- Ø54 ext : ép. 40 mm
- Ø42 ext : ép. 32 mm
- Ø35 ext : ép. 32 mm
- Ø32 ext : ép. 25 mm
- Ø28 ext : ép. 25 mm
- Ø22 ext : ép. 19 mm

Tout les supports seront isolés type SUPPORT ISOLANT PIRFLEX.

DTU ECS 60.11 p1 et 2

Équilibrage du bouclage ECS montage conforme



MAITRE D'OUVRAGE

ADSEA

2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION

CREATION D'UN POLE SCOLAIRE, EDUCATIF ET THERAPEUTIQUE

1, Rue de Limagne
15000 AURILLAC

ARCHITECTE

ESTIVAL ARCHITECTURE - 7, Rue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.46.35.71 - Email : estival.architecture@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES

IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetc.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE

VERITAS - 14, Avenue du Garnic - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.89.30 - Email : philippe.auchabie@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SPS

VERITAS - Le Copernic - 5, rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D'Auvergne
TEL.06.07.81.98.50 - Email : olivier.maurice@bureauveritas.com

VUE EN PLAN

SCHEMA DE PRINCIPE HYDRAULIQUE ET REGULATION

Echelle : 1:125 ème

SCH 1-1

ESQ	APS	APD	PRO	ACT	EXE	DOE
F832	INTERVENANTS			OCTOBRE 2022		
MODIFICATIONS						