Arrivée Eau potable
depuis regard général
PEHD De 40 e 4,5 - Hors Lot

EF Ø 40,0 x 42,0

Départ Eau potable
vers local ECS
PEHD De 40 e 4,5 - Hors Lot

Robinet de puisage
EF Ø16x18 - vidangeable
calorifugé

Chauffe-eau horizontal
50L extra-plat en fx. plafond
Thermeo ID 50 H Shadow Smart

Att. Evier 2 DN15
en cloison - EU Ø 50

Lave-mains EF Ø 12x14
en cloison - EU Ø 40

Att. vasque 2 DN15
en cloison - EU Ø 50

EU Ø50
en cloison

EU Ø40
en cloison

EV Ø100

Vidoir Ø 12x14
EU Ø 40

Poste d'eau inox EF Ø 12x14
en cloison - EU Ø 50

Lavabo collectif 2 Ø 12x14
EU Ø 50

EF Ø 26,0 x 28,0
EC Ø 12,0 x 14,0
Bcl Ø 16,0 x 18,0
en faux-plafond

EF Ø 26,0 x 28,0
EC Ø 20,0 x 22,0
Bcl Ø 16,0 x 18,0
en faux-plafond

DEF 20,0 x 22,0
en faux-plafond

DEF/FC 12,0 x 14,0
en faux-plafond

DEF 14,0 x 16,0
en faux-plafond

DEF 26,0 x 28,0
en faux-plafond

Att. EC/EF DN20 - Ht : 90 cm

Att. EC/EF DN15 - Ht : 40 cm
EU Ø40 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN15 - Ht : 50 cm
EU Ø40 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN20 - Ht : 10 cm
EU Ø50 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN25 - Ht : 20 cm
EU Ø50 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN20 - Ht : 20 cm
EU Ø40 - Ht : 10cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN15 - Ht : 40 cm
EU Ø40 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN - Ht :
EU Ø40 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN15 - Ht : 50 cm
EU Ø40 - Ht : 20cm
EU sur plot béton

Att. EC/EF DN20
Ht : 90 cm

EF Ø 30,0 x 32,0
EC Ø 26,0 x 28,0
Bcl Ø 16,0 x 18,0
en faux-plafond

EF Ø 20,0 x 22,0
EC Ø 20,0 x 22,0
en faux-plafond

EF Ø 16,0 x 18,0
EC Ø 16,0 x 18,0
en faux-plafond

Att. EC/EF DN20
EU Ø100

Att. vasque 2 DN15
en cloison - EU Ø 40

Robinetterie douche 2 Ø 12x14
en cloison - EU Ø 50

Lave-mains EF Ø 12x14
en cloison - EU Ø 40

Vidoir 2 DN15
en cloison - EU Ø 50

Préparateur ECS
Cortydro 500L

Aquastrom CSI + P - DN
Position de réglage :
Débit volumique 302 l/h

Pompe de Bcl. Double
302 l/h

Vase d'expension ECS
Flamco Airfix A 80L

VP Ø100 BAC GRASSE

Bcl Ø 16,0 x 18,0
en faux-plafond

EF Ø 40,0 x 42,0
EC Ø 30,0 x 32,0
en faux-plafond

Arrivée eau potable
depuis chaufferie
PEHD De 40 e 4,5 - Hors Lot

Salle Multi-activités

Préaux

Cour - de 13 ans

Accès service

Pôle scolaire

Pôle thérapeutique

Administration

Cuisine

Mur ossature bois

Faux-plafond
Hsp 2,20m

Soffite CF 1h
Hsoffite 2,20m

MAITRE D'OUVRAGE
ADSEA
2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

OPERATION
CREATION D'UN POLE SCOLAIRE, EDUCATIF ET THERAPEUTHIQUE
1, Rue de Limagne
15000 AURILLAC

ARCHITECTE
ESTIVAL ARCHITECTURE - 7, Rue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.46.05.73 - Email : estival.architecture@wanadoo.fr

BUREAUX D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES
3GETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@ggetec.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE
VERITAS - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.89.30 - Email= philippe.auchabie@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SPS
VERITAS - Le Copernic - 5, rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D'AUVERGNE
TEL.06.07.66.98.50 - Email : olivier.mauricot@bureauveritas.com

VUE EN PLAN
PLOMBERIE - SANITAIRE
Niveau RDC

Echelle : 1:50 ème — **PB 1-2**

ESQ	APS	APD	PRO	ACT	EXE	DOE

FB32	INTERVENANTS	S.L. - A.D.	OCTOBRE 2022

MODIFICATIONS